



R O Z D Z I E L N I C E

zestaw nr 105

RL24	RL 2L12
blachowkręt 4,8 x 9,5 – 10 szt.	4 szt
blachowkręt 4,8 x 16 – 3 szt	5 szt
podkładka typ SABAJ 5,9 /13,6 - 4 szt	2 szt

Wyposażenie:

1. szyna zaciskowa ``0-170`` - 2szt.
2. szyna zaciskowa ``0-90`` - 1szt.
3. izolator - 2szt.
4. wkręt M4 x 16 – 6 szt.
5. wkręt M4 x 8 – 2 szt.
6. nakrętka M4 – 7 szt.
7. przewód ochronny żółto-zielony-1szt.
8. komplet naklejek

Instrukcja montażu

1. podstawę licznika montować do obudowy blachowkrętem 4,8 x 16
2. szynę TH 35 montować blachowkrętami 4,8 x 9,5 przez podkładkę typ SABAJ 5,9 /13,6 na dolnych kątownikach
3. osłonę montować blachowkrętami 4,8 x 9,5 na kątownikach umieszczonych bliżej drzwi rozdzielni
4. szynę zaciskową ``0-170`` i ``0-90`` montować do obudowy rozdzielni na kątowniku ocynkowanym wkrętem M4x16 i M4x 8
5. drugą szynę ``0 – 170 ``połączyć z izolatorami wkrętami M4x16 i montować do obudowy rozdzielni wkrętami M4x16 z nakrętką
6. przewody ochronny żółto zielone (PE) mocować do zacisku wielokrotnego PE oraz do drzwiczek wkrętem M4x8 z nakrętką
7. przykleić naklejki

- **UWAGA** - nad otworem montażowym osłony
- **SEKTOR 1- 12** - pod otworem montażowym osłony
- **WYKAZ OBWODÓW SEKTORA** - na wewnętrznej stronie drzwi rozdzielni